Nachhaltige Wasserversorgung

Hessenwasser

Zentrallabor
Gräfenhäuser Straße 118
D-64293 Darmstadt
Telefon +49 69 25490 5231
zentrallabor@hessenwasser.de

Hessenwasser GmbH & Co. KG | Taunusstr. 100 | D-64521 Groß-Gerau

Wasser-Geräte GmbH
Max-Planck-Str. 20
78549 Spaichingen

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14035-01-00

Analysenbericht

Analysen-Nr.: 202220254

Probe: **WasserGeräte, Wasserzähler, MNR Hauswasserzähler 3/4" 190mm Kaltwasser Zähler Nr.: G2094213**

Kennung: **KD: GWT21145B**

Medium:	Wasserzähler	Auftrag-Nummer:	A-20140864
Entnahmeanlass:	Hyg. Kontrolle	Kunden-Nr.:	166046
Probenart:	Stichprobe	Probeneingang:	23.02.2022
Probenahme:	Entnahmedatum unbekannt	Untersuchungsende:	25.02.2022
durch:	überbracht	Befundausgabe:	25.02.2022
Prüfzeitraum:	23.02.2022 bis 25.02.2022		

Parameter	Methode/Norm	Einheit	Ergebnis
Untersuchungsvolumen		ml	145
Pseudomonas aeruginosa	DIN EN ISO 16266:2008	KBE/Zähler	0
Pseudomonas aeruginosa	DIN EN ISO 16266:2008		n.n.

n.n. = nicht nachgewiesen

Beurteilung: Der bakteriologische Befund des untersuchten Wassers ist hinsichtlich des Parameters Pseudomonas aeruginosa nicht zu beanstanden.

gez. Gabriele Jetter (TSB)

Die Prüfergebnisse beziehen sich auf die untersuchte Probe. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung der Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Probenahme erfolgte außerhalb unseres akkreditierten Geltungsbereiches.